



КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ УСТАНОВКА «НЕО-ТЕРМ КНУ»

Канализационная насосная установка «Нео-ТЕРМ КНУ», предназначена для накопления и последующего подъёма сточных вод от коммунальных и промышленных объектов.

Канализационная насосная установка «Нео-ТЕРМ КНУ» комплектуется двумя погружными насосами для сточных вод с возможностью комплектации режущими механизмами для измельчения твёрдых включений. Область применения КНУ - канализационные напорные и безнапорные трубопроводы. «Нео-ТЕРМ КНУ» и устройства автоматизации входят в комплект поставки.

В «Нео-ТЕРМ КНУ» предусмотрена возможность комплектации средствами диспетчеризации и дистанционного контроля, а также сигнализации, что даёт возможность интеграции насосной установки в различные системы SCADA и телеметрии.

Трубопроводы, накопительная ёмкость и арматура выполнены из нержавеющей стали. Исполнение надземной части «Нео-ТЕРМ КНУ» реализуется в виде всепогодного шкафа или блок-бокса с учётом индивидуальных потребностей заказчика.

КНУ С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Один напорный трубопровод	Два и более напорных трубопроводов	Расчетный расход, м³/ч
Для обеспечения напора – до 10 м		
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.893	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.893	До 5
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.905	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.905	5-10
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.909	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.909	10-16
Для обеспечения напора – до 20 м		
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.905	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.905	До 1
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.909	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.909	1-8
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.384	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.384	8-12
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.915	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.915	12-16
Для обеспечения напора – до 30 м		
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.913	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.913	До 3
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.915	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.915	3-9
Нео-Терм УНС 1.ПМ.ХХ.917	Нео-Терм УНС 2.ПМ.ХХ.917	9-16

КНУ С ПОГРУЖНЫМИ НАСОСАМИ ДЛЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ БЕЗ РЕЖУЩЕГО МЕХАНИЗМА ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ТВЕРДЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ

Один напорный трубопровод	Два и более напорных трубопроводов	Расчетный расход, м³/ч
Для обеспечения напора – до 10 м		
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.563	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.563	До 3
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.125	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.125	3-17
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.257	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.257	17-49
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.076	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.076	49-73
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.053	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.053	73-92
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.028	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.028	92-138
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.067	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.067	138-200
Для обеспечения напора – до 20 м		
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.076	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.076	До 10
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.259	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.259	10-34
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.048	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.048	34-55
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.043	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.043	55-78
Для обеспечения напора – до 30 м		
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.255	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.255	До 25
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.048	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.048	25-35
Нео-Терм УНС 1.СП.ХХ.043	Нео-Терм УНС 2.СП.ХХ.043	35-55

! **ХХ** в коде изделия указывает на исполнение надземной части которая может быть реализовано в виде блок-бокса либо всепогодным шкафом со степенью защиты IP65 и выше.

! Индивидуальное дополнение модельного ряда КНУ возможно по результатам разработки конструкторской документации.

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА-КОДА ЗАКАЗА. УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ «НЕО-ТЕРМ КНУ»

НЕО-ТЕРМ КНУ X. ХХ. ХХ. ХХХ.

